

UP POWER CORPORATION LIMITED

ऊर्जा प्रणाली, दैनिक प्रणाली रिपोर्ट

\*\* Kindly Visit www.upsldc.org for Realtime data\*\*

दिनांक 05-10-2016

407 Esh.

क्र.सं०	विवरण	उत्पादन एवं माँग			रिहन्द जलाशय फिट में
		आज रात्रि 3.00 बजे मे०वा०	पूर्व दिवस मि० यू०	सॉयकाल पीक की अधिकतम माँग 19 बजे	
1	उ०प्र०ज०वि०नि०लि० से आयात	266	6.380	268	आज का स्तर
2	विष्णुप्रयाग एवं अलकनन्दा जल विद्युत गृह से आयात	650	15.561	688	
3	उ०प्र०वि०उ०नि०लि० से आयात	2901	66.194	2620	870.1
4	को- जनरेशन	50	1.200	50	
5	रोज़ा	1094	26.438	1098	
6	बजाज एनर्जी प्रा० लि०	404	9.230	364	
7	बजाज ललितपुर	596	13.536	582	
8	बारा	0	0.000	0	
9	जे०पी० चूर्क	29	0.673	29	
10	अनपरा- (लैन्को)	1089	24.408	1044	
11	आयातित (केन्द्र+ LTOA/MTOA)	7253	162.206	7107	
क	निर्धारित आयात (टाण्डा छोड़कर)	4439	104.465	5488	
ख	बाइलेट्रल/ बैकिंग पावर	548	10.607	519	
ग	इनर्जी एक्सचेंज से	1858	17.560	487	
घ	यू०आर०एस०		18.446		
च	ओवरड्राल	39	2.033	240	
छ	टाण्डा	369	9.095	373	852.4
12	उपलब्धता	14332	325.826	13850	
13	आपात कटौती	-260	2.055	60	
14	प्रतिबन्धित माँग	14072	327.881	13910	

उत्पादन छोर पर अनन्तिम आँकड़े

उ०प्र०रा०वि०उ० नि०के तापीय विद्युत गृहों से आयात				पूर्व दिवस में विद्युत की औसत आपूर्ति	
क्र.सं०	विद्युत गृह का नाम	रात्रि 3.00 बजे	पूर्व दिवस	श्रेणी	घन्टे में
		मे०वा०	मि०यू०		
1	ओबरा	196	3.836	ग्रामीण (14)	13:45
2	आनपारा	1302	29.096	तहसील (16)	17:06
3	पनकी	135	3.117	जनपद (20)	20:54
4	हरदुआगंज	532	12.769	मंडल (22)	23:30
5	पारीछा	736	17.376	बुन्देलखण्ड (20)	20:30
	योग	2901	66.194	महानगर (24)	23:38
				औद्योगिक (24)	24:00

+विष्णु प्रयाग एवं अलकनन्दा से किये गये आयात में उत्तरांचल का 12 प्रतिशत अंश केन्द्रीय सेक्टर से किये गये आयात में समायोजित है।

(-) आपात कटौती की दशा में निर्धारित से कम कटौती की गई है।

"उपरोक्त विद्युत आपूर्ति के आँकड़ों में स्थानीय व्यवधान सम्मिलित नहीं है।

यह रिपोर्ट वाणिज्यिक उपयोगार्थ उपयुक्त नहीं है।

अभिषेक श्री अभियन्ता  
प्रणाली नियंत्रण