

UP POWER CORPORATION LIMITED

ऊर्जा प्रणाली , दैनिक प्रणाली रिपोर्ट

** Kindly Visit www.upsldc.org for Realtime data**

दिनांक 28-09-2016

क्र०सं०	विवरण	उत्पादन एवं माँग			रिहन्द जलाशय फिट में
		आज रात्रि 3.00 बजे मे०वा०	पूर्व दिवस मि० यू०	सौरकाल पीक की अधिकतम माँग 23 बजे	
1	उ०प्र०ज०वि०नि०लि० से आयात	266	6.877	308	आज का स्तर
2	विष्णुप्रयाग एवं अलकनन्दा जल विद्युत गृह से आयात	565	14.604	605	
3	उ०प्र०वि०उ०नि०लि० से आयात	2478	59.945	2690	871.5
4	को- जनरेशन	50	1.200	50	
5	रोजा	1094	26.655	1108	
6	बजाज एनर्जी प्रा० लि०	404	9.550	405	
7	बजाज ललितपुर	498	7.092	498	
8	बारा	0	5.045	0	
9	जे०पी० चूर्क	0	0.238	0	
10	अनपरा- (लेन्को)	899	21.312	896	
11	आयातित (केन्द्र+ LTOA/MTOA)	6968	124.643	5527	
क	निर्धारित आयात (टाण्डा छोड़कर)	4721	104.359	4902	
ख	बाइलेट्रल / बैकिंग पावर	493	4.826	150	गत वर्ष इसी तिथि का स्तर
ग	इनर्जी एक्सचेंज से	816	-0.885	-78	
घ	यू०आर०एस०		6.057		
च	ओवरड्राल	590	1.349	188	851.6
छ	टाण्डा	348	8.937	365	
12	उपलब्धता	13222	277.161	12087	851.6
13	आपात कटौती	985	23.930	745	
14	प्रतिबन्धित माँग	14207	301.091	12832	

उत्पादन छोर पर अनन्तिम आँकड़े


उ०प्र०रा०वि०उ० नि०के तापीय विद्युत गृहों से आयात				पूर्व दिवस में विद्युत की औसत आपूर्ति "	
क्र०सं०	विद्युत गृह का नाम	रात्रि 3.00 बजे	पूर्व दिवस	श्रेणी	घन्टे-मि०
		मे०वा०	मि०यू०		
1	ओबरा	249	6.440	ग्रामीण (14)	10:05
2	आनपारा	918	25.654	तहसील (16)	12:27
3	पनकी	131	2.969	(20)	17:13
4	हरदुआगंज	518	12.421	मडल (22)	20:55
5	पारीछा	662	12.461	बुन्देलखण्ड (20)	14:15
	योग	2478	59.945	महानगर (24)	21:27
				औद्योगिक (24)	24:00

+ विष्णु प्रयाग एवं अलकनन्दा से किये गये आयात में उत्तरांचल का 12 प्रतिशत अंश केन्द्रीय सेक्टर से किये गये आयात में समायोजित है।

'(-) आपात कटौती की दशा में निर्धारित से कम कटौती की गई है।

"उपरोक्त विद्युत आपूर्ति के आँकड़ों में स्थानीय व्यवधान सम्मिलित नहीं हैं।

यह रिपोर्ट वाणिज्यिक उपयोगार्थ उपयुक्त नहीं है।


अधिशाली अभियन्ता
प्रणाली नियंत्रण